Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

Klarskov Vandværk A.m.b.a.
c/o Formand Jakob Boesen Mainz
Klarskovvej 71
4760 Vordingborg
Att.: Jacob Boesen

Rapportnr.:	AR-26-CG-26012399-01
Batchnr.:	EUDKVE-26012399
Kundenr.:	CA0004291
Modt. dato:	12.02.2026
Valideringskode:	6A1C89799F

Analyserapport

Prøvested:	Klarskov Vandværk Vandværket - 56509 - V02000400 / 4397000400
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning:	12.02.2026 kl. 08:20
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode:	12.02.2026 - 14.02.2026

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2025-81586140	Enhed	Kravværdier Min.	Kravværdier Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Opfølgning til Lab prøvenr:	81499651					*	A	
Mikrobiologi								
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml			1	ISO 6222:1999	B	0.15[σ)]
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Kopi til:
Vordingborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg

14.02.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.